

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż agregatu kogeneracyjnego o mocy 999kW zasilanego gazem LNG wraz z kotłem odzysknicowym parowym oraz urządzeniem absorpcyjnym do produkcji chłodu

I Zamawiający:

POL-FOODS Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1D
19-335 Prostki

II Przedmiot oferty:

Agregat kogeneracyjny o mocy 999kW zasilany gazem ziemnym wysokometanowym typu E wraz z urządzeniem absorpcyjnym mogącym przyjąć całość energii wyprodukowanej przez silnik.

Celem i rezultatami osiągniętymi przez realizację projektu będzie wytwarzanie energii elektrycznej, ciepłej oraz chłodu w procesie wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby zakładu produkcyjnego firmy Pol-Foods Sp. z o.o. w Prostkach przy ul. Kolejowej 1D.

Układ jest układem wyspowym jeżeli chodzi o wytworzenie i odbiór chłodu, ciepła i energii elektrycznej

Zgodnie z dokumentacją konkursową moc agregatu nie może przekroczyć 1MW.

III Oferta powinna zawierać:

1. Nazwę i adres oferenta.
2. Szczegółowe dane techniczne oferowanych urządzeń.
3. Termin realizacji.
4. Warunki gwarancyjne i serwisowe (w trakcie trwania gwarancji i pogwarancyjne) wraz z kosztami utrzymania i obsługi przez cały okres życia silnika.
5. Wartość oferty (wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia).

IV Miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w przedsiębiorstwie POL-FOODS Sp. z o.o. przy ulicy Kolejowej 1D w Prostkach lub drogą e-mailową na adres: sekretariat@pol-foods.com lub r_ratajczak@pol-foods.com do dnia 27.09.2017 r. do godz. 16.00.

V. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Kryterium	Waga %	Max. liczba pkt.
1.	Wartość oferty Ocenie będzie podlegać wartość urządzeń wraz z kosztami serwisu w okresie trwania gwarancji, czyli 36 miesięcy lub 24.000 mth zgodnie z załącznikiem nr 2.	50%	50
2.	Czas dostawy Minimum 17 tygodni. Niedotrzymanie deklarowanego w ofercie terminu będzie obłożone karami adekwatnymi do strat z tytułu przestoju produkcyjnego. Jako alternatywa dla kary Dostawca powinien na własny koszt dostarczyć alternatywne źródło energii elektrycznej i chłodu (np. agregat diesla stosownej mocy i agregat sprężarkowy chłodu).	10%	10
3.	Deklarowany czas pracy Wymagana wartość wynosi nie mniej niż 8 200mth i nie więcej niż 8 600 mth. Deklarowany czas pracy musi być potwierdzony referencjami zawierającymi informację o obiekcie oraz że Wykonawca dostarczył, zainstalował i samodzielnie prowadzi serwisowanie urządzenia.	10%	10
4.	Zaproponowane rozwiązanie techniczne, które oceni Zamawiający w oparciu o wykaz wg. Załącznika nr 3	30%	30
Suma:		100%	100

1. Kryterium „Wartość oferty”

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna odpowiednio z poniższym wzorem:

$Cena\ minimalna / cena\ badana * waga * 100pkt.$

2. Kryterium „Czas dostawy”

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najkrótszym deklarowanym czasem dostawy, a każda następna odpowiednio z poniższym wzorem:

$Najkrótszy\ czas / badany\ czas * waga * 100pkt.$

3. Kryterium „Deklarowany czas pracy”

Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta z najwyższym deklarowanym czasem pracy urządzenia, a każda następna odpowiednio z niższym wzorem:

$$\text{Badana wartość} / \text{najwyższa wartość} * \text{waga} * 100\text{pkt.}$$

4. Kryterium „Zaproponowane zastosowanie techniczne”

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najwyższą ilością pkt. uzyskaną w tabeli załącznika nr 3, a każda następna odpowiednio z niższym wzorem:

$$\text{Badana wartość} / \text{Oferta z najwyższą ilością punktów} * \text{waga} * 100\text{pkt.}$$

Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana zainteresowanym podmiotom dnia 29.09.2017 r.

Dostawca musi być uprawniony do serwisowania głównego komponentu zespołu kogeneracyjnego (silnika/agregatu) na terenie Polski przez producenta tegoż komponentu oraz posiadać pracowników ze stosownymi, indywidualnymi certyfikatami dopuszczenia do ich serwisowania oraz wykonania pełnego remontu kapitalnego

VI. Wykluczenia:

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są:

Podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej
- b) Posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji
- c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- d) Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

2. Wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
3. Wykonawców, którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne .
4. Wykonawców, którzy w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia podanych informacji w siedzibie Wykonawcy lub też innych podmiotów lub dostawców działających na rynku UE a dostarczających te same urządzenia co Oferowane jak również sprawdzenie podanych referencji i ich wizytację.

Kary:

1. Za niedotrzymanie ilości zadeklarowanych MTH Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę w wysokości 2000 zł za każdą niedotrzymaną mth.
2. Za niedotrzymanie terminu uruchomienia kara w wysokości 20 000 zł/ za każdy dzień opóźnienia.
3. Za niedotrzymanie parametrów gwarantowanych zespołu kogeneracyjnego kara w wysokości 5% wartości Zamówienia za każdy 1% odchylenia.

VII. Załączniki:

1. Specyfikacja techniczna.
2. Proponowany harmonogram prac serwisowych.
3. Zaproponowane rozwiązanie techniczne.